



# Město Ralsko

se sídlem úřadu v Kuřívodech 701, 471 22 Ralsko

VYVĚŠENO DNE: 30.6.2024

SEJMUTO DNE: 30.6.2024

Ú.D.č. 40/2024

Za městský úřad Ralsko  
Strážná Markvartová

v souladu s § 39 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a usnesením Rady města Ralsko č. R-08/05/26 ze dne 26. 6. 2026



## Záměr města pronajmout stavbu s názvem „Ralsko, Náhlov – kanalizace ČOV“ (včetně pozemků) – adresný záměr

Záměrem města Ralsko je pronajmout vodní dílo (společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s.) s názvem „Ralsko, Náhlov – kanalizace ČOV“ včetně pozemků p. č. 87/3, 87/4, 87/5 a 87/6 k. ú. Náhlov související s VH objekty.

**Účel:** Provozování předmětu nájmu nájemcem pro zajištění veřejné potřeby.

**Číslo stavby:** CL 052 022

Doba nájmu: nájem se sjednává na dobu určitou, počínaje okamžikem nabytí účinnosti nájemní smlouvy, do okamžiku uskutečnění převodu vlastnického práva k předmětu nájmu nájemci na základě smluvními stranami uzavřené kupní smlouvy Dle dotace MŽP ČR blokace převodu uplyne dnem 30. 6. 2036.

**Roční nájemné činí 1 Kč bez DPH.**

### Popis:

- **KANALIZACE:**

Splašková kanalizační stoka „A“ z KAM DN 300 v délce 479,6 m + z KAM DN 250 v délce 85,8 m + 16x kanalizační šachta

Splašková kanalizační stoka „A1“ z PE DN 250 v délce 88,7 m + 3x kanalizační šachta

Splašková kanalizační stoka „A2“ z PE DN 250 v délce 61,1 m + 2x kanalizační šachta

Splašková kanalizační stoka „A3“ z KAM DN 250 v délce 158,4 m + 5x kanalizační šachta

Splašková kanalizační stoka „A4“ z PP DN 250 v délce 20,4 m + 1x kanalizační šachta

Splašková kanalizační stoka „A5“ z PE DN 250 v délce 47,4 m + 2x kanalizační šachta

Kanalizační výpustní stoka z potrubí PP DN 200 v délce 358,1 m + PE DN 250 v délce 207,5 m + 10x kanalizační šachta

- **ČOV Náhlov – (UKCOV01044)** je umístěná v mírném údolí svahu poblíž stávající místní komunikace Náhlov – Zábrdí v nezpevněných plochách na p. p. č 87/2 v k. ú. Náhlov. Areál ČOV je oplocený se vstupní brankou a branou pro obsluhu vozidel. Pro zázemí obsluhy je vybudován zateplený kontejner se stavební elektroinstalací, sociálním zařízením, velínem, technologickým rozvaděčem a dmychárnou se vzduchotechnikou. ČOV má kapacitu 200 EO. Vyčištěné OV z DN odtékají potrubím PE DN 250 do šachty měrného objektu s Parshallovým žlabem.

Zájemci mohou své žádosti, nabídky a připomínky ke zveřejněnému záměru doručit osobně, písemně či elektronicky (datová schránka, email opatřený zaručeným elektronickým podpisem) do Podatelny Městského úřadu Ralsko (adresa uvedena níže) do 16. 7. 2026. K později došlým žádostem, námitkám či připomínkám nebude přihlíženo. Bližší informace ke zveřejněnému záměru zodpoví Ing. Martina Dokoupilová - OKS, Odd. rozvoje, MH a ŽP, tel.: 487 898 142/ 777 646 296. IS jsou vyznačeny v příložené situaci.

**Město Ralsko**

*Kuřívody 701*

*471 24 Ralsko*

*tel. 487 898 121*

*email.: podatelna@mestoralsko.cz, DS: xztbtsz*

Ing. Miloslav Tůma

starosta města

Ing. Miloslav  
Tůma

Digitálně podepsal Ing.

Miloslav Tůma

Datum: 2026.06.29

.....10:34:23 +02'00'.....

Vyvěšeno : 30. 6. 2026

Sejmuto :